Product fiche

```
Supplier MIDEA CORPORATION Indoor unit MB-18N1D0-I Outdoor unit MAB-18N1D0-O
Sound power level
indoor unit (cooling) dB 57
outdoor unit (cooling) dB 64
indoor unit (heating) dB 57 outdoor unit (heating) dB 64
Refrigerant
Type R410A
Global Warming Potential kgCO2eg 2088
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to
atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global
warming would be 2088 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a
Cooling
Energy efficiency class A++
Design load (Pdesignc) kW 5.3
Seasonal efficiency (SEER) 6.6
Seasonal electricity consumption (QCE) kWh/annum 281
Heating
Energy efficiency class A+
Design load (Pdesignh) kW 4.0
Seasonal efficiency (SCOP) 4.0
Seasonal electricity consumption (QHE) kWh/annum 1400 Back up heating capacity kW 0.00
Declared capacity for heating, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.
Tj= -7°C (Pdh) kW 3.539
Tj= 2°C (Pdh) kW 2.225
Tj= 7°C (Pdh) kW 1.500
Tj= 12°C (Pdh) kW 1.455
Tbiv=-7°C
Tol=-15°C
```

Мікрофіша

Мікрофіша

Виробник MIDEA CORPORATION Внутрішній блок МВ-18N1D0-1 Зовнішній блок МВ-18N1D0-О ЗВУКОВА ПОТУЖНІСТЬ Внутрішній блок (охолодження) 57 дБ

Внутрішній блок (охолодження) 57 дЕ Зовнішній блок (охолодження) 64 дБ Внутрішній блок (обігрів) 57 дБ Зовнішній блок (обігрів) 64 дБ

Холодоагент R410A: Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [2088]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [2088] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Охолодження

Клас енергоефективністі А++

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "охолодження" **5.3** кВт

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 6.6

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: Обсяг енергоспоживання "281" «Вт*г/рік, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Обігрів

Клас енергоефективністі A+

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "обігріву" 4.0 кВт

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД 4.0

Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QHE за сезон обігріву: Обсяг енергоспоживання "1400" кВт·г за рік , який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Резервна теплова потужність kW 0.00

Заявлена теплова потужність, при внутрішній температурі 20°C та зовнішній температурі Тј за сухим термометром.

Tj= -7°C 3.539 кВт Tj= 2°C 2.225 кВт Tj= 7°C 1.500 кВт Tj= 12°C 1.455 кВт Tbiv=-7°C Tol=-15°C