Product fiche

Supplier MIDEA CORPORATION Indoor unit Outdoor unit MB-24N1D0-I MB-24N1D0-O Sound power level indoor unit (cooling) dB 62 outdoor unit (cooling) dB 66 indoor unit (heating) dB 62 outdoor unit (heating) dB 66 Refrigerant Type R410A Global Warming Potential kgCO2eq 2088 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 2088 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a Cooling Energy efficiency class A++ Design load (Pdesignc) kW 7.0 Seasonal efficiency (SEER) 6.2 Seasonal electricity consumption (QCE) kWh/annum 395

Heating

Energy efficiency class A+ Design load (Pdesignh) kW 5.6 Seasonal efficiency (SCOP) 4.0 Seasonal electricity consumption (QHE) kWh/annum 1960 Back up heating capacity kW 0.00 Declared capacity for heating, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj. Tj= -7°C (Pdh) kW 4.954 Tj= 2°C (Pdh) kW 3.120 Tj= 7°C (Pdh) kW 2.000 Tj= 12°C (Pdh) kW 1.830 Tbiv=-7°C Tol=-15°C

Мікрофіша

Мікрофіша

Виробник **MIDEA** CORPORATION Вирооник МПРС- Соста стана Внутрішній блок МВ-24N1D0-I Зовнішній блок МВ-24N1D0-O Звукова потужність Внутрішній блок (охолодження) 62 дБ Зовнішній блок (охолодження) 66 дБ Внутрішній блок (обігрів) 62 дБ Зовнішній блок (обігрів) 66 дБ

Холодоагент R410A: Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [2088]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [2088] разів вищий, ніж від 1 кілограма СО2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт. завжди запрошуйте для цього спеціаліста

Охолодження

Клас енергоефективністі А++

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "охолодження" 7.0 кВт

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 6.2

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: Обсяг енергоспоживання "395" кВт*г/рік, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Обігрів

Клас енергоефективністі А+

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "обігріву" 5.6 кВт

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД **4.0** Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QHE за сезон обігріву: Обсяг енергоспоживання "1960" кВт-г за рік, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Резервна теплова потужність kW 0.00

Заявлена теплова потужність, при внутрішній температурі 20°С та зовнішній температурі Ті за сухим термометром.

Тј= -7°С 4.954 кВт Тј= 2°С 3.120 кВт Тј= 7°С 2.000 кВт Тј= 12°С 1.830 кВт Tbiv=-7°C Tol=-15°C