# Product fiche

```
Supplier MIDEA CORPORATION Indoor unit MTI-55FNXD0 Outdoor unit MOU-55FN1-RD0
```

# Sound power level

indoor unit (cooling) dB 74 outdoor unit (cooling) dB 76 indoor unit (heating) dB 74 outdoor unit (heating) dB 76

# Refrigerant

Type R410A

Global Warming Potential kgCO2eq 2088

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the

atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming

would be 2088 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

# Cooling

Energy efficiency class A+
Design load (Pdesignc) kW 15.3
Seasonal efficiency (SEER) 5.6

Seasonal electricity consumption (QCE) kWh/annum 956

# Heating

Energy efficiency class A+
Design load (Pdesignh) kW 12.1
Seasonal efficiency (SCOP) 4.0
Seasonal electricity consumption (QHE) kWh/annum 4235
Back up heating capacity kW 0.00
Declared capacity for heating, at indoor temperature 20°C and outdoor temperature Tj.
Tj= -7°C (Pdh) kW 10.665
Tj= 2°C (Pdh) kW 6.827
Tj= 7°C (Pdh) kW 4.173
Tj= 12°C (Pdh) kW 4.245

# Мікрофіша

Tbiv=-7°C Tol=-15°C

# Мікрофіша

Виробник MIDEA CORPORATION Внутрішній блок MTI-55FNXD0 Зовнішній блок MOU-55FN1-RD0 ЗВУКОВА ПОТУЖНІСТЬ Внутрішній блок (охолодження) 74 дБ Зовнішній блок (охолодження) 76 дБ Внутрішній блок (обігрів) 74 дБ Зовнішній блок (обігрів) 76 дБ

Холодоагент R410A: Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює [2088]. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в [2088] разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

### Охолодження

Клас енергоефективністі А+

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "охолодження" 15.3кВт

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 5.6

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: Обсяг енергоспоживання "956" кВт\*г/рік, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

#### Обігрів

Клас енергоефективністі А+

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу в режимі "обігріву" 12.1 кВт

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД 4.0

Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QHE за сезон обігріву: Обсяг енергоспоживання "4235" кВт·г за рік , який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Резервна теплова потужність kW 0.00

Заявлена теплова потужність, при внутрішній температурі 20°С та зовнішній температурі Тј за сухим термометром.

Tj= -7°C 10.665 кВт Tj= 2°C 6.827 кВт Tj= 7°C 4.173 кВт Tj= 12°C 4.245 кВт Tbiv=-7°C Tol=-15°C