

« _____ » _____ 20 ____ г.

От _____

Адрес: _____

Тел. _____

АКТ НЕИСПРАВНОСТИ

(заполняется организацией производившей монтаж и пусконаладку оборудования)

Примечание: при заполнении акта нужно подчеркнуть

Настоящим сообщаем, что при эксплуатации в период гарантийного срока,
_____ **Midea / Idea:** _____,
(тип оборудования) (модель оборудования)

поставленный Вашей фирмой « _____ » _____ 20 ____ г.,
гарантийный талон № _____ от « _____ » _____ 200 ____ г. – вышел из строя:
наружный блок (серийный № _____)
внутренний блок (серийный № _____)

Данный кондиционер эксплуатировался при следующих условиях:

- напряжения сети: на объекте, где установлен кондиционер:
при выключенном кондиционере _____ В,
при работающем кондиционере _____ В,
есть ли просадка напряжения при включении кондиционера (да/нет) _____;
- давление фреона:
- в выключенном состоянии при $T_{\text{наружн.воздуха}} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ - составляет: _____ Бар,
- при работе охлаждения _____ Бар, при $T_{\text{наружн.воздуха}} = \text{_____}$ и $T_{\text{воздуха в помещении}} = \text{_____}$
- при работе обогрева _____ Бар, при $T_{\text{наружн.воздуха}} = \text{_____}$ и $T_{\text{воздуха в помещении}} = \text{_____}$
- Общая длина фреоновой магистрали составляет _____ м;
- Сколько граммов фреона было дозавращено на трассу свыше 5м _____
- Перепад высот между наружным и внутренним блоками _____ м,
- Наличие маслоподъемной петли: **да / нет**, какой блок при этом установлен выше: **наружный / внутренний**);
- Техническое обслуживание кондиционера, с отметкой в гарантийном талоне проводилось с периодичностью (указать периодичность): _____
- наличие фреона в кондиционере: **да / нет**. _____

При тестировании кондиционера, были выявлены следующие дефекты (либо указать характер неисправности):

Тестирование проведено: _____ • _____
Должность Ф.И.О.

Просим устранить неисправность в соответствии с Вашими гарантийными обязательствами.

М.П. С уважением, _____ (_____)